



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038  
ул. Советская, д. 191, г. Тамбов, 392684  
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42  
E-mail: [t1\\_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru](mailto:t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru)  
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

г. Тамбов

(место составления акта)

« 11 »

июля

2019 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

**№ ТЗ/227-1905**

По адресу/адресам: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, Мичуринская ул., 105  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Ростехнадзора от 05 июля 2019 г. № ТЗ/227-1905 Перуновского Николая Николаевича  
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40 «Ру-  
салочка» (ИНН 6832010315, ОГРН 1036888175994)  
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«    »    20 19 г. с    час    мин. до    час.    мин. Продолжительность    часов

«    »    20 19 г. с    час    мин. до    час.    мин. Продолжительность    часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 дней, 25 часов

« 09 »    июля 20 19 г. с 10 час 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов

« 10 »    июля 20 19 г. с 10 час 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов

« 11 »    июля 20 19 г. с 10 час 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Креминская Елена Евгеньевна

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

05.07.2019 г. 10<sup>00</sup>

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Прохоров Пётр Иванович государственный инспектор отдела го-  
сударственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привле-  
чения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экс-  
пертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредита-  
ции, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 40 «Русалочка» Креминская Елена Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проверки установлено:**

**1. Краткая характеристика электроснабжения.**

- 1.1. Энергоснабжающая организация (наименование, номер и дата договора, наименование источника электроснабжения)  
*Договор № 2454 от 19.06.2019 г. с АО «Тамбовская областная сбытовая компания»*
- 1.2 Граница эксплуатационной ответственности сторон (№ фидера, длина и сечение ВЛ-КЛ)  
*На кабельных наконечниках ВРУ-0,4 кВ потребителя ТП-112,*
- 1.3 Категория надежности электроприемников (I-ая и II-ая категория: наименование, мощность) *3 категория*
- 1.4 Требования к качеству электроэнергии (ГОСТ 13109-97) *приборного контроля не ведётся*
- 1.5 Действующий тариф (одноставочный, двухставочный, льготный, договорные величины и фактическое потребление в сравнении с предыдущим годом) *одноставочный*
- 1.6 Установленные приборы коммерческого и технического учёта энергии: (соответствие трансформаторов тока нагрузке, наличие мест незащищенных от несанкционированного доступа): *соответствуют.*
- 1.7 Автономный источник электроснабжения (тип, мощность, состояние, организация эксплуатации) *нет*
- 1.8 Наличие ЭТЛ (дата регистрации, № регистрационного свидетельства, где зарегистрирована, проверка знаний персоналом) *нет*
- 1.9 Наличие взрывоопасных зон и производств, их перечень с указанием класса помещения по ПУЭ (ПУЭ 7.3.22; 7.3.38+7.3.53) *нет перечня*
- 1.10 Наличие пожароопасных зон и производств (гл.7.4 ПУЭ) *нет перечня*
- 1.11 Наличие котельной (мощность, количество котлов, марка, вид топлива) *нет*

**2. Организация безопасной эксплуатации электроустановок.**

- 2.1. Ответственный за электрохозяйство предприятия и работник, его замещающий, инженер охраны труда и техники безопасности (должность, Ф.И.О., № и дата приказа, № удостоверения, группа по электробезопасности, дата проверки знаний)  
*Ответственный за электрохозяйство заведующий хозяйством Свиридова Анна Васильевна, приказ № 164-о/д от 27.07.2018, уд. № 1704/17, проверка знаний 22.06.2018.  
4 гр. по электробезопасности.*
- Организация работы с персоналом:**
  - 2.1.1. Квалификационная комиссия по проверке знаний *нет*
  - 2.1.2. Организация и проведение технической учебы в учебном центре
  - 2.2.3 Стажировка, допуск персонала к самостоятельной работе *данные не представлены*
  - 2.2.4 Оперативно-ремонтный персонал – *нет*.
  - 2.2.5 Электротехнологический персонал - *нет*
  - 2.2.6 Оформление журнала проверки знаний и удостоверений о проверке знаний, удостоверения оформлены
  - 2.2.7 Наличие перечня профессий и рабочих мест, требующих присвоения I группы по электробезопасности *не пересмотрен.*
- 2.2. Представление работникам предприятия прав:
  - 2.3.1.- ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией *нет*
  - 2.3.2.- единоличного осмотра электроустановок *нет*
  - 2.3.3. - выполнять оперативные переключения в электроустановках *нет*  
- выдачи нарядов и распоряжений на производство работ в электроустановках *в наличии - допускающего, ответственного руководителя работ в наличии*  
- производителя работ (наблюдающего) *нет*
- 2.4. Выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.
  - 2.4.1. Наличие бланков нарядов *нет*  
Наличие журнала учёта работ по нарядам и распоряжениям *в наличии*
  - 2.4.2. Наличие перечня работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации *нет*
  - 2.4.3. Наличие должностных и производственных инструкций *в наличии, не пересмотрены*
- 2.5.1. Периодичность проведения инструктажей *проводится*
- 2.6. Наличие технической и исполнительной документации *не в полном объёме*  
Наличие протоколов испытаний, измерений, качество их заполнения *в наличии*
- 2.7. Укомплектованность средствами защиты, их состояние, своевременность испытаний *укомплектованы в полном объеме, не испытаны в срок диэлектрические перчатки*
- 2.9. Проведение осмотров оборудования, КЛ, ВЛ (периодичность, регистрация) *документально не*



*подтверждается*

- 2.9.1. Наличие и выполнение графика ППР *нет*  
2.9.2. Наличие и ведение оперативного журнала *в наличии*  
2.12. Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок *определён*  
2.13. Наличие аптечек или сумок первой помощи (ПТЭЭП 1.7.15 ) *да*  
2.14. Наличие защитных касок (ПТЭЭП 1.7.16.) *нет*  
2.15. Имеются ли инструкции по пожарной безопасности (ПТЭЭП 1.7.19.) *в наличии*  
2.16. Проходит ли персонал обучение по пожарно-техническому минимуму (ПТЭЭП 1.7.19.) *да*  
2.17. Есть ли мероприятия по защите окружающей среды (ПТЭЭП 1.7.21.+1.7.26.) *в наличии*

**В ходе проведения проверки:**

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждено приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6, зарег. Министерство юстиции РФ 22.01.2003 №4145), «Правил устройства электроустановок» (С изменениями на 20.06.2003 Минэнерго СССР, 10.12.1979), «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» ( Утверждено приказом Минтруда России от 24 июля 2013 года N 328н) *(с указанием характера нарушений; положений (нормативных) правовых актов; лиц, допустивших нарушения*

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1.	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство	Пункт 1.2.3. ПТЭЭП	и.о. заведующего Креминская Елена Евгеньевна
2.	Истёк срок проверки знаний по электробезопасности у персонала	Пункт 1.4.20.. ПТЭЭП	и.о. заведующего Креминская Елена Евгеньевна
3.	Отсутствует утвержденный перечень технической документации	Пункты 1.8.1, 1.8.2, 1.8.9. ПТЭЭП	и.о. заведующего Креминская Елена Евгеньевна
4.	Не пересмотрена должностная инструкция ответственного за электрохозяйство	Пункты 1.8.2, 1.8.9. ПТЭЭП	и.о. заведующего Креминская Елена Евгеньевна
5.	Ответственный за электрохозяйство не обеспечен личной инструкцией по оказанию первой помощи	Пункт 1.7.14. ПТЭЭП	и.о. заведующего Креминская Елена Евгеньевна
6.	Отсутствует перечень работников: имеющих право: -единоличного осмотра электроустановок -ведения оперативных переговоров	Пункты 1.8.2, 1.8.9. ПТЭЭП	и.о. заведующего Креминская Елена Евгеньевна
7.	Не испытаны в срок электрозащитные средства - диэлектрические перчатки	Пункты 1.2.6, 1.7.3, 2.2.21 ПТЭЭП	и.о. заведующего Креминская Елена Евгеньевна

8.	Не предоставлен перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	Пункты 1.8.2, 1.8.9. ПТЭЭП	и.о. заведующего Креминская Елена Евгеньевна
9.	Отсутствуют указатели отключенного и включенного положений рубильника ВРУ корпуса №1	Пункт 2.2.15 ПТЭЭП	и.о. заведующего Креминская Елена Евгеньевна
10.	Не в полном объеме нанесены надписи и знаки на РП, РЩ, ЩО, и т.д	Пункт 2.2.20. ПТЭЭП	и.о. заведующего Креминская Елена Евгеньевна
11.	Не окрашены в черный цвет заземляющие проводники в пищеблоке корпусов №1, №2	Пункт 2.7.7. ПТЭЭП	и.о. заведующего Креминская Елена Евгеньевна
12.	Отсутствуют планы (графики) ремонтов основного оборудования электроустановок	Пункт 1.6.3 ПТЭЭП	и.о. заведующего Креминская Елена Евгеньевна
13.	На электродвигателях и приводимых ими механизмах пищеблока корпуса №2 отсутствуют стрелки, указывающие направление вращения	Пункт 2.5.3 ПТЭЭП	и.о. заведующего Креминская Елена Евгеньевна
14.	Отсутствует плафон светильников: на лестничной клетке 1 этажа корпуса №1	Пункт 2.12.7 ПТЭЭП	и.о. заведующего Креминская Елена Евгеньевна

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Описание выявленных несоответствий	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
-	-	-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

№ п/п	Описание выявленных фактов невыполнения предписаний	Реквизиты выданных ранее предписаний
-	-	-

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № ТЗ/227-1905 от 11.07.2019г на 3 листах

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области  
Прохоров Пётр Иванович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



*(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

: и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 40 «Русалочка» Креминская Елена Евгеньевна

11 июля 2019 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)