



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тамбовской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Железнодорожная, д. 14

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Тамбовская область, г. Тамбов, бул. Энтузиастов, д. 1 «З», 51-00-44,

gpn\_tmb\_okt@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 148/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному  
учреждению «Детский сад № 40 «Русалочка»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника территориального отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы по городу Тамбову управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Тамбовской области, подполковником внутренней службы Кулагина Алексея  
Николаевича № 148 от «14» сентября 2021 года.

в период с «16» сентября 2021 г. по «27» сентября 2021 г.

Старшим инспектором территориального отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по г. Тамбову Тамбовской области управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Тамбовской области майором внутренней службы Бусиным Павлом Анатольевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий  
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад  
№ 40 «Русалочка» Волосатова Жанна Сергеевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	организовать проведение работ по заделке не горючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями в бойлерной	п. 15 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР).	15.12.2021	
2	обеспечить возможность открывания эвакуационных выходов из групп расположенных на втором этаже здания изнутри без ключа	п. 26 ППР	15.12.2021	
3	оборудовать светильник в бойлерной под лестничным маршем колпаком (рассеивателем) предусмотренного конструкцией	п. 35 «В» ППР	15.12.2021	
4	укомплектовать огнетушителями с рангом тушения модельного очага в соответствии с приложением № 1 ППР следующие помещения: лестничная площадка групп № 5, № 6, прачечная, тепловой пункт, спортивный зал, музыкальный зал, электрощитовая	п. 397 ППР	15.12.2021	
5	определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с	п. 43 ППР	15.12.2021	

	составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты			
--	--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 40 «Русалочка» Волосатова Жанна Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Старший инспектор ТОНД и ПР по г. Тамбову  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области  
майор внутренней службы Бусин Павел Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)