



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тамбовской области

(Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 119-п

Управление Роспотребнадзора по
Тамбовской области

07 февраля 2025г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущий специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Тамбовской области, Рыжковым Алексеем Михайловичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении МБДОУ "Детский сад №40
"Русалочка", ИНН 6832010315, ОГРН 1036888175994, адрес: Тамбовский район, г.о. - город
Тамбов, г.Тамбов, ул. Мичуринская, д.105; Тамбовская область, г.о. - город Тамбов, г.Тамбов,
ул. Маяковского, д.6; Тамбовская область, г.о. - город Тамбов, г.Тамбов, ул. Мичуринская, д.68
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- Дорожное покрытие проходов и дорожек на территории корпуса 1 комбинированное: асфальтовое и бетонное, имеет повреждения и дефекты (п.2.2.4 СП 2.4.3648-20).
- Согласно спискам детей в группах 12 корпуса 2 и 17 корпуса 3 зачислено 27 и 26 человек, в раздевалках групп 12 корпуса 2 и 17 корпуса 3 установлено 26 и 25 индивидуальных шкафчиков для детей, следовательно наблюдается нехватка шкафчиков для одежды в данных группах (п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20).
- В буфетной группы 4 корпуса 1 мебель ветхая, с повреждениями и нарушением целостности покрытия (п.2.4.9 СП 2.4.3648-20).
- Согласно списочного состава в группы 6 корпуса 1 и 8 корпуса 2 зачислено 30 и 25 детей, в спальнях групп 6 корпуса 1 и 8 корпуса 2 установлено 27 и 24 кровати, следовательно наблюдается нехватка кроватей для детей (п. 2.4.7 СП 2.4.3648-20).
- В корпусе 2 в спальнях групп 8 и 12 окна ветхие плохо открываемые, проводить проветривание не возможно (п.2.7.2 СП 2.4.3648-20).
- В корпусе 1 система принудительной вытяжной вентиляции не исправна (работает не в полную мощность), образуются избытки тепла и влаги (п.2.7.4 СП 2.4.3648-20).
- Прачечные 1 и 3 корпусов нуждаются в ремонте: во всех помещениях прачечный стены потолки и полы с дефектами покрытий (трещины и отслоившаяся краска на потолках, стены с дефектами плиточного покрытия и отпавшей плитки, полы с дефектами плиточного покрытия) (п.п. 2.5.2-2.5.3 СП 2.4.3648-20).
- На пищеблоке 1-го корпуса в холодном цеху на полу имеются порезы напольного покрытия (разбитая плитка) (п.2.5.2 СП 2.4.3648-20).
- На пищеблоке 2-го корпуса плиточное покрытие на полу и стенах ветхое, со колами, межплиточные швы местами не затерты (п.п. 2.5.2-2.5.3 СП 2.4.3648-20).
- В корпусе 1 в раздевалках групп 4, 2, и в корпусе 3 в раздевалках групп 13, 14, 16, в корпусе 2 в групповой группы 10 общая освещенность составила 172лк, 77лк, 53лк, 107лк, 47лк, 214лк соответственно, при нормируемом уровне в раздевалках не менее

200лк, в групповых не менее 400лк (п.2.8.1 СП 2.4.3648-20, п.144 раздел V СанПиН 1.2.3685-21).

- В корпусе 2 в групповой группы 10 коэффициент пульсации составил 22%, при предельно-допустимом уровне не более 10% (п.2.8.1 СП 2.4.3648-20, п.144 раздел V СанПиН 1.2.3685-21).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 13 ст.52.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (Федеральный закон от 28.12.2024 № 540-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. провести ремонт дорожного покрытия в срок до 01.08.2025г.;
2. доукомплектовать группы 8 и 12 корпуса 2, группу 17 корпуса 3, группу 6 корпуса 1 необходимой мебелью, согласно списочного состава детей в срок до 01.03.2025г.;
3. заменить буфетную мебель группы 4 корпуса 1 в срок до 01.08.2025г.;
4. провести ремонт вытяжки на пищеблоке корпуса 1 в срок до 01.05.2025г.;
5. провести ремонт прачечных корпусов 1 и 3 в срок до 01.08.2025г.;
6. провести ремонт напольного покрытия в холодном цехе пищеблока 1 и ремонт пищеблока корпуса 2 в срок до 01.08.2025г.;
7. довести уровень искусственной освещенности в корпусе 1 в раздевалках групп 4, 2, и в корпусе 3 в раздевалках групп 13, 14, 16, в корпусе 2 в групповой группы 10 до гигиенических нормативов в срок до 01.08.2025г.;
8. довести уровень коэффициента пульсации в корпусе 2 в групповой группы 10 до гигиенических нормативов в срок до 01.08.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ "Детский сад №40 "Русалочка", адрес: Тамбовский район, г.о. - город Тамбов, г.Тамбов, ул. Мичуринская, д.105

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области по адресу:

г. Тамбов, ул. Бориса Васильева, 5 тел./факс 47-27-88

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 01.03.2025, до 01.05.2025, до 01.08.2025.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Ведущий специалист – эксперт отдела
санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Тамбовской области



А.М. РЫЖКОВ

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «07» февраля 2025г.



Ж.С. Волосатова
(инициалы и фамилия)